



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY**

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2  
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637

E-mail: [psse.ryki@pis.gov.pl](mailto:psse.ryki@pis.gov.pl);

<http://psse.ryki.pis.gov.pl>

<http://psse.ryki.nbip.pl>



*copy  
10.02.2020  
[signature]*

Ryki, dnia 05.02.2020 r.

ONS - HK.721/28/20

**Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie ujęcie Wiślana za 2019 rok**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2019 poz.59), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2019 poz. 1437 z późn.zm.) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach**

po analizie sprawozdań z badań próbek pochodzących z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie ujęcie Wiślana, pobranych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Rykach w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody oraz sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie w zakresie badanych parametrów grupy A i grupy B

stwierdza

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.**

**UZASADNIENIE**

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie ujęcie Wiślana pobrano 4 próbki do badań mikrobiologicznych. Badania próbek wody zostały wykonane w Dziale Laboratoryjnym WSSE w Lublinie, które posiada akredytację w zakresie wykonywanych badań.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach nadzorował prowadzenie przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z w/w wodociągu. Liczba raportowanych próbek wody pobranych w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej wynosiła: 6 próbek do badań fizykochemicznych oraz 12 próbek do badań mikrobiologicznych. Badania próbek wody zostały wykonane w J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o., Laboratorium Badawcze, ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia.

W trakcie 2019 r stwierdzono w jednej próbce podwyższone wartości ogólnej liczby mikroorganizmów po 72 godzinach inkubacji w temp. 22 °C wynoszące powyżej 300 jtk/1ml. Po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego, biorąc pod uwagę rodzaj i stopień podwyższenia w/w parametru, uznano iż nie stwarza istotnego zagrożenia dla zdrowia i jest możliwe do usunięcia, jednak wskazuje na niestabilność mikrobiologiczną wody rozprowadzanej przez przedmiotowy wodociąg.

Również zanotowano dwukrotnie przekroczenie związków manganu w wodzie podawanej do sieci wynoszące 94-98 µg/l. oraz jednokrotnie przekroczenie związków manganu w wodzie na sieci wynoszące 94 µg/l.

Po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego, biorąc pod uwagę stopień stwierdzonego przekroczenia w/w parametru, uznano iż, nie stanowi ono problemu zdrowotnego ale może wpływać na pogorszenie jakości organoleptycznej wody.

Administrator wodociągu przeprowadził działania naprawcze po których nastąpiła poprawa jakości wody.

Przeprowadzone badania próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie ujęcie Wiślana wykonane w 2019 r. wykazały, że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Rykach  
Grażyna Kopylak

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Dęblin ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin
2. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Wyczółkowskiego 10 A, 08-500 Ryki
4. A/a