




**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY**

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637
e-mail: psse.ryki@pis.gov.pl;
https://www.gov.pl/web/psse-ryki

ONS - HK.903.1.108.2022



Ryki, dnia 18.03.2022 r.

**Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie ujęcie Wiślana za 2021 rok**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2021 poz.195), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2020 poz. 2028) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach

po analizie sprawozdań z badań próbek pochodzących z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie ujęcie Wiślana, pobranych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Rykach w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody oraz sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie w zakresie badanych parametrów grupy A i grupy B

stwierdza

warunkowa przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie ujęcie Wiślana pobrano 4 próbki do badań mikrobiologicznych oraz 5 próbek do badań fizykochemicznych. Badania próbek wody zostały wykonane w Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, który posiada akredytację w zakresie wykonywanych badań. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach nadzorował prowadzenie przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z w/w wodociągu. Liczba raportowanych próbek wody pobranych w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej wynosiła: 10 próbek do badań fizykochemicznych oraz 42 próbek do badań mikrobiologicznych. Badania próbek wody zostały wykonane w Eurofins OBiKŚ Polska

Sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice, laboratorium AGROLAB Polska Sp. z o.o., ul. Balonna 1, 08-530 Dęblin oraz Laboratorium Badawczym JARS, Łajski, ul. Kościelna 2a, Legionowo.

W trakcie 2021 r. odnotowano dwukrotnie obecność bakterii gr. coli, w jednym z dwóch pobranych punktów w liczbie od 1 do 2 jtk/100 ml.

Po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego, biorąc pod uwagę niestabilność mikrobiologiczną wody, oceniając stopień i rodzaj zanieczyszczenia mikrobiologicznego została wydana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Administrator prowadził działania naprawcze, po których w ramach kontroli wewnętrznej, pobierane były kolejne próby wody z przedmiotowego wodociągu, celem sprawdzenia skuteczności prowadzonych działań. Badania wykonane w grudniu 2021 r. nie wykazały przekroczeń mikrobiologicznych. Na koniec roku obowiązywała decyzja o warunkowej przydatności wody do spożycia

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rykach
Grażyna Rybak

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Dęblin ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin
2. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Wyczółkowskiego 10 A, 08-500 Ryki
4. A/a