



PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2

tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637

e-mail: psse.ryki@sanepid.gov.pl;

<https://www.gov.pl/web/psse-ryki>



Handwritten signature and date: 14.03.2023

Ryki, dnia 13.03.2023 r.

ONS - HK.903.51.2023

Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie ujęcie Jagiellońska za 2022 rok

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2023 poz. 338), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2020 poz. 2028 z późn.zm.) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach

po analizie sprawozdań z badań próbek pochodzących z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie ujęcie Jagiellońska, pobranych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Rykach w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody oraz sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie w zakresie badanych parametrów grupy A i grupy B oraz parametrów promieniotwórczych

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie ujęcie Jagiellońska pobrano 8 próbek do badań mikrobiologicznych i 2 próbki do badań fizykochemicznych. Badania próbek wody zostały wykonane w Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, który posiada akredytację w zakresie wykonywanych badań. Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach nadzorował prowadzenie przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z w/w wodociągu. Liczba raportowanych próbek wody pobranych w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej wynosiła: 11 próbek do badań fizykochemicznych oraz 21 próbek do badań mikrobiologicznych. Badania próbek wody zostały wykonane w GBA POLSKA Sp. z o.o.,

Łajsk, ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo oraz w Zespole Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących Głównego Instytutu Górniczego w Katowicach, Plac Gwarków 1.

W trakcie 2022 r. odnotowano jednorazowo obecność bakterii grupy coli, w jednym z czterech pobranych punktów w liczbie 2 jtk/100 ml. Administrator wodociągu przeprowadził działania naprawcze, po których wykonał ponowne badania wody z niniejszego punktu, które nie wykazały przekroczeń w/w parametru.

Również w trakcie 2022 r. odnotowano podwyższone wartości związków żelaza wynoszące 300 µg/l, wartości jonu amonowego wynoszące 0,71 mg/l oraz podwyższoną mętność wynoszącą 1,1 NTU – 2,0 NTU.

Po dokonaniu analizy ryzyka zdrowotnego, biorąc pod uwagę rodzaj i stopień stwierdzonych przekroczeń uznano, iż podwyższenie w/w parametrów nie stwarzało istotnego zagrożenia dla zdrowia, jednak mogło wpływać na jakość organoleptyczną wody. Po przeprowadzonych przez administratora wodociągu działaniach naprawczych jakość wody uległa poprawie.

Przeprowadzone badania próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie ujęcie Jagiellońska wykonane w 2022 r. wykazały, że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Rykach
..
Grażyna Rybak

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Dęblin ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin
2. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Wyczółkowskiego 10 A, 08-500 Ryki
4. A/a