




**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY**

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2  
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637  
e-mail: [psse.ryki@sanepid.gov.pl](mailto:psse.ryki@sanepid.gov.pl)  
<https://www.gov.pl/web/psse-ryki>

GCP  
28.10.2024



Ryki, dnia 24.10.2024 r.

ONS – HK.903.236.2024

**OCENA CZĄSTKOWA  
JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU  
ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W DĘBLINIE UJĘCIE JAGIELLOŃSKA**

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2024, poz.416),
- art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2024 poz. 757)
- § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach**

po rozpatrzeniu danych zawartych w niżej wymienionych sprawozdaniach z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie:

Nr sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
Ł/0/10/2024/1707/M/C/1 Ł/0/10/2024/1707/M/C/8	14.10.2024 r.	Dęblin, ul. Jagiellońska 23 Stacja Uzdatniania Wody
Ł/0/10/2024/1707/M/C/2/ Ł/0/10/2024/1707/M/C/7		Dęblin, ul. Kowalskiego 10 Blok nr 10- piwnica
Ł/0/10/2024/1707/M/C/3 Ł/0/10/2024/1707/M/C/6		Dęblin, Osiedle Stawy 16 Blok nr 16- piwnica
Ł/0/10/2024/1707/M/C/4 Ł/0/10/2024/1707/M/C/5		Dęblin, ul. Bankowa Blok nr 21B- piwnica

**stwierdza**

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie ujęcie Jagiellońska.

**UZASADNIENIE**

W ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej, administrator wodociągu - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie zlecił pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z w/w punktów wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie ujęcie Jagiellońska. Badania próbek wody zostały

wykonane w laboratorium GBA POLSKA Sp. z o.o., ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa. Zakres wykonywanych badań obejmował parametry mikrobiologiczne grupy B.

Przeprowadzone analizy w/w próbek wykazały, że jakość wody w badanym zakresie spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).


PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Rybach  
*Grażyna Rybak*

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Dęblin ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin
2. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin
3. A/a



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY**  
08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2  
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637  
e-mail: [psse.ryki@sanepid.gov.pl](mailto:psse.ryki@sanepid.gov.pl);  
<https://www.gov.pl/web/psse-ryki>



AKP  
28.10.2024

Ryki, dnia 24.10.2024 r.

ONS- HK. 903.213.2024

**OCENA CZĄSTKOWA  
JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI  
Z WODOCIĄGU ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA DĘBLINIE UJĘCIE  
JAGIELLOŃSKA**

Na podstawie

- art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2024, poz. 416),
- art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2024, poz. 757) oraz
- § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach**

po rozpatrzeniu danych zawartych w niżej wymienionych protokołach poboru próbek wody oraz sprawozdań z ich badań:

Nr protokołu	Nr sprawozdania	Data poboru	Miejsce poboru
ONS-HK.903.213.2024	DL-OBF.9052.2.1197.2024	14.10.2024 r.	Dęblin, ul. Jagiellońska 23 Stacja Uzdatniania Wody
	DL-OBF.9052.2.1198.2024		Dęblin, Osiedle Stawy 16 Blok nr 16- piwnica
	DL-OBF.9052.2.1199.2024		Dęblin, ul. Kowalskiego 10 Blok nr 10- piwnica
	DL-OBF.9052.2.1200.2024		Dęblin, ul. Bankowa Blok nr 21B- piwnica

**stwierdza**

woda z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie ujęcie Jagiellońska w zakresie parametrów mikrobiologicznych nie spełnia wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

## UZASADNIENIE

W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego zostały wykonane badania jakości wody z w/w punktów z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie ujęcie Jagiellońska. Badania próbek wody zostały wykonane w Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Zakres badań obejmował parametry mikrobiologiczne grupy B.

Przeprowadzone analizy pobranych próbek wody wykazały obecność bakterii grupy coli w liczbie odpowiednio: 1 jtk/100 ml, 3 jtk/100 ml i 1 jtk/100 ml, w trzech z czterech pobranych punktach:

- Dęblin, ul. Osiedle Stawy, Blok nr 16 - piwnica,
- Dęblin, ul. Kowalskiego, Blok nr 10 - piwnica,
- Dęblin, ul. Bankowa, Blok nr 21B – piwnica.

Wyniki badania prób pobranych tego samego dnia tj. 14.10.2024 r. w ramach kontroli wewnętrznej z w/w punktów, nie były kwestionowane pod względem niniejszego wskaźnika mikrobiologicznego.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Rybach  
*Grażyna Rybak*

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Dęblin ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin
2. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin
3. A/a

Sporządziła: IB- sekcja Higieny Komunalnej