



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY**

08-500 Ryki, ul. Poniatowskiego 2  
tel. (81) 8651637, fax (81) 8651637  
e-mail: [psse.ryki@sanepid.gov.pl](mailto:psse.ryki@sanepid.gov.pl)  
<https://www.gov.pl/web/psse-ryki>



Ryki, dnia 13.02.2024 r.

ONS - HK.903.21.2024

**Ocena okresowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie ujęcie Wiślana za 2023 rok**

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2023 poz. 338 z późn.zm.), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. 2023 poz.537 z późn.zm.) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach**

po analizie sprawozdań z badań próbek pochodzących z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie ujęcie Wiślana, pobranych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Rykach w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody oraz sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie w zakresie badanych parametrów grupy A i grupy B

stwierdza

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z w/w wodociągu.**

**UZASADNIENIE**

W ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie ujęcie Wiślana pobrano 10 próbek do badań mikrobiologicznych oraz 2 próbki do badań fizykochemicznych. Badania próbek wody zostały wykonane w Dziale Laboratoryjnym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, który posiada akredytację w zakresie wykonywanych badań. Ponadto, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach nadzorował prowadzenie przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z w/w wodociągu. Liczba raportowanych próbek wody pobranych w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej wynosiła: 11 próbek do badań fizykochemicznych oraz 23 próbki do badań mikrobiologicznych. Badania próbek wody zostały wykonane w GBA POLSKA Sp. z o.o., ul. Mochyńska 65, 03-289 Warszawa.

W trakcie 2023 r. odnotowano jednorazowo obecność bakterii grupy coli, w jednym z dwóch pobranych punktów oraz w 4 próbkach podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów po 72 godz. inkubacji w temp. 22°C wynoszącą od 150 do powyżej 300 jtk/1ml. Administrator wodociągu przeprowadził działania naprawcze, po których wykonał ponowne badania wody z niniejszych punktów, które nie wykazały przekroczeń w/w parametrów.

Przeprowadzone badania próbek wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Dęblinie ujęcie Wiślana wykonane w 2023 r. wykazały, że woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Rybach  
*Grażyna Rybak*

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin
2. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Towarowa 2D, 08-530 Dęblin
3. Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Aleja Spacerowa 2a, 08-500 Ryki
4. A/a