

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RMI.271.1.2017 w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg w osiedlu Jagiellońskie w Dęblinie – ETAP I”

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, o wpłynięciu zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz udziela wyjaśnień.

1. Treść zapytania:

Prośba o udostępnienie projektu odwodnień wykopów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia w załączniku nr 1 do wyjaśnień SIWZ projekt odwodnień wykopów.

2. Treść zapytania:

Prośba o udostępnienie rysunków profili przyłączy w ul. Długosza (rys. Profil 5 i Profil 7 są identyczne).

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępnia w załączniku nr 2 do wyjaśnień SIWZ profil przyłączy w ul. Długosza.

3. Treść zapytania:

Prośba o wyjaśnienie, czy w zakresie zamówienia jest wykonanie również odcinka D125-D129 łącznie z wpustami D179, D179, D180.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym budowy kanalizacji deszczowej (dla Etapu 1), część opisowa strona 5, w ul. Długosza należy wykonać kanał deszczowy Φ 0,30 m z rur drenażowych o długości $L=125,10$ m, tj. od studni D122 do studni D132 łącznie z wpustami.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Beata Siedlecka

Sporządził:

inspektor ds. przetargów
Joanna Dudkowska

