

MIASTO DĘBLIN

08-530 Dęblin, ul. Rynek 12

tel. 81 88 30 001

fax. 81 88 01 911

RMI.271.14.2018

Dęblin, dnia 18.07.2018 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RMI.271.14.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicznego w os. Jagiellońskie w Dęblinie w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin”

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, o wpłynięciu zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz udziela wyjaśnień.

1. Treść zapytania:

W Załączniku nr 9 do SIWZ „STWiOR” Zamawiający stawia wymóg dla opraw oświetlenia ulicznego LED „Oprawa oświetleniowa drogowa ze źródłem światła LED, z korpusem wykonanym z ciśnieniowego odlewu aluminiowego malowanego proszkowo, o odporności na uderzenia IK10, z kloszem wykonanym z płaskiego, hartowanego szkła o odporności na uderzenia IK09”.

W Załączniku nr 8 do SIWZ Projekt Budowlano – Wykonawczy Zamawiający określił wymóg IK dla oprawy oświetlenia ulicznego LED „wykonana w II klasie ochronności, IP 66, z płaską szybką o IK 09”.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony warunek dla opraw, które posiadają IK 09 dla całości oprawy, co jest parametrem zupełnie wystarczającym dla opraw oświetlenia ulicznego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że minimalne wymagane parametry opraw oświetleniowych zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w rozdziale 3. Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 3.3., ppkt 3) - Wymagania dotyczące zastosowanych energooszczędnych opraw oświetleniowych. W związku z powyższym, zgodnie z zapisami lit. a) Zamawiający uzna za spełniony warunek tylko i wyłącznie dla opraw posiadających korpus wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminiowego malowanego proszkowo o odporności na uderzenia IK10, z kloszem wykonanym z płaskiego, hartowanego szkła o odporności na uderzenia IK09.

2. Treść zapytania:

Z Załączników nr 8 do SIWZ Projekt Budowlano – Wykonawczy oraz Załącznika nr 9 STWiOR wynika, że skuteczność oprawy referencyjnej jest poziomem 113lm/W (Oprawa typu A i C) i 116lm/W (Oprawa typu B).

Na potwierdzenie w/w parametrów do Projektu Budowlano – Wykonawczego zostały dołączone obliczenia wraz z parametrami opraw.

W zał. nr 7 Wykaz oferowanych urządzeń Zamawiający zamieścił parametr „Wydajność opraw nie mniejsza niż – 130 lm/W”. Proszę o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez takie kryterium. Jeżeli „wydajność” rozumiana jest jako skuteczność oprawy, to

proszę o usunięcie tego kryterium biorąc pod uwagę inne skuteczności zamieszczone w Projekcie Budowlano – Wykonawczym.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że minimalne wymagane parametry opraw oświetleniowych zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w rozdziale 3. Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 3.3., ppkt 3) - Wymagania dotyczące zastosowanych energooszczędnych opraw oświetleniowych. W związku z powyższym, zgodnie z zapisami lit. k) Zamawiający uzna za spełniony warunek tylko i wyłącznie dla opraw o maksymalnej mocy nominalnej oferowanych opraw nie większej niż wzorcowych i minimalnym strumieniu świetlnym zgodne z projektem fotometrycznym stanowiącym element dokumentacji projektowej, potwierdzającym zgodność z wymaganiami Normy PN-EN 13201 „Oświetlenie uliczne”, ale wydajność oprawy nie mniejsza niż 130 lm/W.

3. Treść zapytania:

Proszę o wykreślenie z zał. Nr 7 do SIWZ Wykaz oferowanych urządzeń parametru pn. „Minimalny strumień świetlny lampy”, ponieważ parametr taki nie ma znaczenia w przypadku określania przez Zamawiającego mocy, strumienia z oprawy oraz min. skuteczności z oprawy. Narzucanie w SIWZ minimalnego strumienia z oprawy łącznie z minimalnym strumieniem lampy (diod) skutkuje odrzuceniem rozwiązań o wyższej sprawności świetlnej przy tym samym strumieniu świetlny z oprawy a więc opraw o parametrach lepszych niż referencyjne.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że minimalne wymagane parametry opraw oświetleniowych zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w rozdziale 3. Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 3.3., ppkt. 3) - Wymagania dotyczące zastosowanych energooszczędnych opraw oświetleniowych. Zamawiający nie narzuca Oferentom mocy opraw a jedynie podaje maksymalną dopuszczoną moc przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów opraw. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza tylko oprawy spełniające wymagane warunki opisane w SIWZ.

4. Treść zapytania:

W pkt. 3.3.3.f) SIWZ Zamawiający określił, że „Oprawa posiada możliwość zmiany kąta nachylenia za pomocą uchwyty montażowego w przedziale minimum 20 stopni, dopuszczalne jest zastosowanie dodatkowych połączeń redukcyjnych.” Pytanie w jakim celu stawiane jest to wymaganie, jeżeli Projekt Budowlano – Montażowy wyraźnie wskazuje że oprawy mają być montowane pod kątem 0 stopni w stosunku do wysięgnika a innego sposobu montażu nie przewidziano w tym zadaniu?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z pkt 3.3. ppkt 3) lit. f) SIWZ Zamawiający wymaga, aby oprawa posiadała możliwość zmiany kąta nachylenia za pomocą uchwyty montażowego w przedziale minimum 20 stopni, dopuszczalne jest zastosowanie dodatkowych połączeń redukcyjnych.

5. Treść zapytania:

Załącznik nr 8 Projekt Budowlano – Wykonawczy zawiera warunki przyłączeniowe wydane przez PGE Dystrybucja w lutym 2016r. Z warunków tych wynika, że były one ważne dwa lata od daty wystawienia. Czy Zamawiający podpisał umowę o przyłączenie w okresie ich ważności, czy też posiada aktualne warunki przyłączeniowe, a jeżeli nie to w jakim czasie jako Inwestor je zapewni?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że podpisał umowę z PGE Dystrybucja S.A. o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej w okresie ważności wydanych warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.

6. Treść zapytania:

Czy Zamawiający posiada tytuł prawny do dysponowania gruntem na którym przewidywana jest inwestycja? Czy w przypadku, gdy trasa linii kablowej przebiega przez grunty prywatne Zamawiający posiada pisemną zgodę właściciela lub ustanowił stosowną służebność?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że posiada tytuł prawny do dysponowania gruntem na którym przewidywana jest realizacja przedmiotowej inwestycji.


7. Treść zapytania:

Czy Zamawiający potwierdza, że cały teren inwestycji nie jest objęty nadzorem konserwatora zabytków?


Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że cały teren inwestycji nie jest objęty nadzorem konserwatora zabytków.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Beata Siedlecka

Sporządził:

 inspektor ds. przetargów
Joanna Dudkowska