

Dęblin, dnia 14.02.2018 r.

RMI.271.1.2018

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RMI.271.1.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap I”

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, o wpłynięciu zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz udziela wyjaśnień.

1. Treść zapytania:

Proszę o podanie formy rozliczenia robót dodatkowych jakie mogą wyniknąć podczas remontu budynku, a których nie uwzględniono w specyfikacji i przedmiarach. Takie roboty często występują i nie sposób ich przewidzieć na etapie projektowania.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje robót dodatkowych w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Zgodnie z wzorem umowy formą rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia jest wynagrodzenie ryczałtowe. Zakres prac obejmuje również roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę realizacji zamówienia. Przedmiar robót stanowi natomiast element pomocniczy do obliczenia ceny oferty (pkt 3.3. SIWZ). Jednocześnie zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ i wzoru umowy, przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, w szczególności powodującej konieczność uzyskania decyzji, zgód, uzgodnień.

2. Treść zapytania:

W związku z podanymi parametrami paneli fotowoltaicznych o mocy 250W i wytrzymałości mechanicznej 8000Pa, które na dzień dzisiejszy nie są już produkowane pytamy o możliwość ich zastąpienia mocniejszymi panelami (dotyczy mocy znamionowej "Pmax") dostępnymi na rynku spełniającymi pozostałe parametry w tym wytrzymałości mechanicznej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 3.9 ppkt 5 i 6 SIWZ „Wszystkie ewentualne nazwy wyrobów (urządzeń, materiałów, surowców) użyte w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, przedmiarach robót są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie wyrobów lub technologii równoważnych

pod warunkiem spełniania przez nie parametrów równoważności określonych w dokumentacji i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Ciężar udowodnienia zachowania tych parametrów spoczywa na Wykonawcy.

Pod pojęciem równoważności należy rozumieć, że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z dokumentacją projektową oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach”.

3. Treść zapytania:

Analizując podłączenie łańcuchów paneli/zabezpieczeń i kierując się racjonalnym (cenowym) wydatkowaniem funduszy pytamy, czy inwestor wyraża zgodę na zastąpienie dwóch inwerterów solarnych o mocy 10 000 kW każdy jednym inwerterem o mocy równiej bądź większej niż 20 000 kW? Wpływa to znacząco na koszt wykonania całej instalacji.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Beata Siedlecka