

RMI.271.1.2016

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RMI.271.1.2016 w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja ul. Sochackiego”

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, o wpłynięciu zapytań Wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz udziela wyjaśnień.

1. Treść zapytania:

Istnieją różnice pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją projektową załączoną do przetargu. Według danych przedmiaru:

poz. 32 d.3.1 (studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. I-II; wysokość studni do 2 m)

oraz

poz. 33 d.3.1 (studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. I-II; wysokość studni do 2,5 m)

należy wykonać po 1 studni każdego typu, natomiast według projektu powinny to być po 3 studnie każdego typu.

Prosimy o podanie właściwych ilości robót.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć ilość studni rewizyjnych przyjętych w projekcie wykonawczym. Zgodnie z zapisami punktu 3.3 SIWZ przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do obliczania ceny oferty. Wszelkie wątpliwości związane z przedmiarem należy rozstrzygać biorąc za podstawę dokumentację projektową, kolejność i technologię wykonania robót, praktykę i doświadczenie wykonawcze Wykonawcy oraz należytą staranność w przygotowaniu oferty.

2. Treść zapytania:

Ponieważ w treści zapytania została podana nazwa i adres Wykonawcy, została ona zastąpiona słowem „Wykonawca”.

Wykonawca w związku z ogłoszonym przetargiem na w/wymieniony zakres robót prosi o zamianę słupów równoważnych tj. słupy SAL-8 aluminiowe na słupy stalowe ocynkowane S-80C z wysięgnikami 1,5 m posadowione na fundamencie prefabrykowanym F-150.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami punktu 3.4 ppkt 8) SIWZ „... Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie wyrobów lub technologii równoważnych pod warunkiem spełniania przez nie parametrów równoważności określonych w dokumentacji i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. ...”

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów stalowych ocynkowanych zamiast aluminiowych.

Sporządził:

inspektor ds. przetargów
Joanna Dudkowska
tel. 81-883-00-11