



Przewody układać pod tynk prostopadłe i równoległe do krawędzi ścian i stropów.
Typy przewodów oraz numerację obwodów podano na schemacie ideowym rozdzielnic.
Stosować wyłącznie gniazda z bolcem ochronnym.
Oprawy oznaczone symbolem Aw awaryjno -użytkowe. Praca awaryjna po zaniku napięcia. Czas pracy awaryjnej min 1h.
Oprawy oznaczone symbolem E ewakuacyjne z piktogramem. Czas pracy po zaniku napięcia min 1h.
Kotytka 2 x K50 prowadzić nad stropem podwieszanym.
Kanały DLP montować na wysokości 0,9m od podłogi.
Wszystkie oprawy w suficie podwieszanym należy wiązać na linie stalowej do stropu właściwego.
W sanitariatach i na zewnątrz stosować osprzęt hermetyczny.
Wentylatory kanałowe w sanitariatach załączana razem z oświetleniem.

- Stanowisko komputerowe Mosaic Legrand montaż w
DLP50x105 nr. 0104 22
pokrywa pełna 85 nr.0105 02
przegroda nr. 0105 82
Gniazda specjalne przelotowe z
blokadą 3x2P+Z nr.0741 85
Uchwyt Mosaic 6 modułów nr.0109 62
Klucz do gniazd nr. 0741 85
Puszka izolacyjna nr.0109 27
- TK Tablica komputerowa wyposażenie
wg rys 02
- Gniazdo ogólne 230V 2x2P+Z p/t typ GP-2FC Oospel
- Przełącznik świecznikowy p/t typ ŁP-2FB Oospel
- Przełącznik schodowy p/t typ ŁP-3FB Oospel
- Przełącznik krzyżowy p/t typ ŁP-4FB Oospel
- Łącznik 1 biegunowy p/t typ ŁP-1FB Oospel
- Oprawa typ JUPITER 2 1x8 LUG
z piktogramem.
- Oprawa typ LUGCLASSIC P/T PAR 4x18 LUG
- Oprawa typ RONDO 2x9 IP 65 LUG
- Oprawa typ LUGCLASSIC P/T PLX 4x18 IP 65 LUG
- Oprawa typ Lugstar basic 2x18 IP 43 LUG
- Wentylator kanałowy D150 Dospel

Prawa autorskie do tego rysunku przysługują Grzegorz Jaremek PNDB. Bez jego zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub kopiowany.	Jednostka projektująca	Inwestor		
	 Projekty, Nadzory, Doradztwo Budowlane	Ochotnicza Straż Pożarna Dęblin-Masów		
	Grzegorz Jaremek 24-103 Żyrzyn Ul. Spacerowa 14	Temat Budowa Telecentrum w ramach projektu p.t. e-Dęblin-Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego, Dęblin ul. Krasickiego 146 – sala komputerowa		
	NIP 716-212-42-04 REGON 432695878	Projektant Grzegorz Jaremek	Podpis	Nr. upr. bud. <i>LUB/0069/POOE/03</i>
	www.pndb@wp.pl tel. 691-371-400	Sprawdzający	Podpis	Format A3
Opracował Przemysław Baduchowski		Podpis	Nr. upr. bud.	Strona 1
Data 12 2009		Skala 1 : 100	Nr. rysunku 01	Arkusz 1/1



6100

2500

Wykończenie nr. Ref. 0013 96

Rozdzielnica RNN nr. Ref. 0100 1324
Drzwiczki transparentne nr. Ref. 0100 1344


Wykończenie nr. Ref. 0013 96


Korpus kanału DLP 65x250 nr. Ref. 0300 64
Pokrywa kanału kablowego DLP nr. Ref. 0301 77

Zestawienie materiałów


F1 – FR 104 32 A
F2 – F12 P312 B16 30mA
L1 – L300
LZ – BR 4-7

szt 1
szt 11
szt 3
szt1

Prawa autorskie do tego rysunku przysługują Grzegorz Jaremkowi PNDB. Bez jego zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub kopiowany.	Jednostka projektująca		Inwestor	
	 Projekty, Nadzory, Doradztwo Budowlane		Ochotnicza Straż Pożarna Dęblin-Masów	
	Grzegorz Jaremk 24-103 Żyrzyn Ul. Spacerowa 14		Temat Budowa Telecentrum w ramach projektu p.t. e-Dęblin-Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego, Dęblin ul. Krasickiego 146 – tablica TK	
	NIP 716-212-42-04 REGON 432695878		Projektant Grzegorz Jaremk	Podpis Nr. upr. bud. <i>LUB/0069/POOE/03</i> Format A3
	www.pndb@wp.pl tel. 691-371-400		Sprawdzający	Podpis Nr. upr. bud. Strona 1
			Opracował Przemysław Baduchowski	Podpis Nr. upr. bud. Arkusz 1/1
		Data 12 2009	Skala	Nr. rysunku 02



Zestawienie materiałów	
F1 – P302 25 30mA	szt 1
F2 – F7 S301 B16	szt 6
LZ – BR 4-7 Legrand	szt1
F8- P304 25 30mA	szt1
F9 – S303 C20	szt1



RBP-2L Legrand

<div>Prawa autorskie do tego rysunku przysługują Grzegorz Jarenek PNDiB. Bez jego zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub kopiowany.</div>	Jednostka projektująca	Inwestor		
	<div>PNDiB Projekty, Nadzory, Doradztwo Budowlane</div> <div>Grzegorz Jarenek 24-103 Żyrzyn Ul. Spacerowa 14</div>	Ochotnicza Straż Pożarna Dęblin-Masów		
		Temat	Budowa Telecentrum w ramach projektu p.t. e-Dęblin-Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego, Dęblin ul. Krasickiego 146 – tablica TP1	
		Projektant	Podpis	Nr. upr. bud.
		Sprawdzający	Podpis	Nr. upr. bud.
	NIP 716-212-42-04 REGON 432695878	Opracował	Podpis	Nr. upr. bud.
		Data	Skala	Nr. rysunku