



1. Przyjęto III poziom ochrony odgromowej.
2. Wskazane przewody odprów, wykonać przewodami izolowanymi >100kV, l=5m
3. Wskazany zwód pionowy wykonać jako izolowany
4. Istniejące urządzenia wentylacyjne zabudowane na dachu budynku umieścić w strefie ochrony projektowanych zwodów pionowych lub zdemontować
5. Istniejące urządzenia i instalacje zabudowane na elewacjach budynku odsunąć na odległość izolacyjną od istn. przewodów odprów.
6. Wykorzystać istn. uziom po przeprowadzeniu kontroli jego stanu technicznego

Obiekt	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 w Dęblinie		
Adres	Dęblin ul. 15 Pułku Piechoty "Wilków" 3 DZ. NR EW. 4054/36 , OBRĘB 061601_1.0001	04.2014	
Temat	Urządzenie piorunochronne		
Projektował	Robert Nowak	MAZ/IE/6231/02 GP-II/7342/184/94	1:100
Sprawdził	Mirosław Ciucias	MAZ/0034/PWOE/10	IE_1