

Dęblin, dn. 16.06.2011 r.

OKS.271.1.2011

## WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej „*ustawą Pzp*”, Zamawiający informuje, o wpłynięciu zapytania od Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udziela wyjaśnień.

### 1. Treść zapytania:

*Czy Zamawiający dopuszcza budowę nawierzchni bezpiecznej placu zabaw z dwuwarstwowych płyt gumowych łączonych klejem poliuretanowym, o wymiarach 300x300 mm układanych na podbudowie betonowej?*

### Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza budowy nawierzchni bezpiecznej placu zabaw z dwuwarstwowych płyt gumowych łączonych klejem poliuretanowym, o wymiarach 300x300 mm układanych na podbudowie betonowej.

Nawierzchnię należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

  
**BURMISTRZ MIASTA**  
mgr Stanisław Włodarczyk